GABINETE CONTRA INCENDIOS DE 75

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN

Sistema provisto con estación de manguera de 1 1/2" para uso prioritario de personal entrenado.

Equipo diseñado para mantener en la conexión de manguera un caudal de 100 gpm (379/L/min).
Basados en la norma técnica NFPA 14/NTC 1669. Norma para la instalación de conexiones de manguera contra incendios.

REFERECIA PARA PEDIDOS

GABPR700	GABINETE INC/75*70*20 CR ANTICORROSIVO
GABPR702	GABINETE SOB/75*70*20 CR ELECTRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

- **MATERIAL:** Lamina Cold Rolled
- **DIMENSIONES:** 75X70X20 cm (Alto, Ancho, Fondo).
- **ACABADOS:** Pintura de base anticorrosiva color rojo. (Incrustar) o electrostática roja (sobreponer)
- **OTROS:** Cerradura con llave maestra sin vidrio.

ELEMENTOS DEL EQUIPO

1. Gabinete para equipo contra incendio fabricado en lamina COLD ROLLED de 75x70x20 (Alto, Ancho, fondo)

2. Válvula ANGULAR de 1. 1/2" x 1. 1/2" NPT X NH (Hembra-Macho) Listada

3. Soporte tipo canastilla para manguera gabinetera. Fabricada en COLD ROLLED, terminado en pintura electrostática.

4. Tramo de manguera de 1. 1/2" x 100 pies (30 metros), acoplada, compuesta por tejido exterior 100% poliéster y tubo interior de caucho sintético. Presión de servicio150 PSI, presión de prueba 300 PSI. Cumple norma de fabricación y mantenimiento NFPA 1961 y 1962. Importación Aprobada **FM marca ZYFIRE.**

5. Boquilla de Chorro y Niebla de 1. 1/2" en POLICARBONATO Listada.

6. Hacha pico de 4 1/2 libras en acero, con cabo curvo en madera con sujeción ergonómica

7. Llave Spanner dos servicios.

8. Extintor ABC de 10 libras de capacidad . AGENTE EXTINTOR PQS (Fosfato de Amonio) con manguera.

RECOMENDACIONES : Una inspección trimestral en todas las superficies para verificar los puntos con más probabilidad de corrosión, y un mantenimiento a los accesorios según las recomendaciones de las normas que apliquen en cada uno de ellos.

VISTA FRONTAL
Cotas en milímetros



VISTA LATERAL
Cotas en milímetros



INCRUSTAR SOBREPONER

AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co